


Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Дом творчества п.г.т. Шерловая Гора»



Инструкция
«О мерах пожарной безопасности в Доме творчества»
(на основании «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года)

Шерловая Гора, 2022 г.

1. Общие положения

Инструкция «О мерах пожарной безопасности в МУДО «ДТ п.г.т.Шерловая Гора» составлена на основе «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).

1.1. Настоящая инструкция отражает следующие вопросы:

- обязанности руководителя учреждения;
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
- порядок содержания территории, здания, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объектах защиты (этажи, кровлю и др.);
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности во время проведения массовых мероприятий;
- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии дверей, отключение электрооборудования, пользование средствами пожаротушения, эвакуации материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние учреждения;
- содержание первичных средств пожаротушения;
- допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты;
- оказание первой медицинской помощи при пожаре.

1.1. Все работники Дома творчества, независимо от занимаемой должности, обязаны знать и строго выполнять положения настоящей инструкции.

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа.

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности несет руководитель учреждения, ответственность за Пожарную безопасность отдельных помещений, оборудования, электросетей определяет сам директор МУДО «ДТ п.г.т. Шерловая Гора» по приказу.

2. Обязанности руководителя учреждения:

2.1. Проходит обучение по программе пожарно-технического минимума не реже 1 раза в три года.

2.2. Допускает к работе в учреждении лиц только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

2.3. Назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в учреждении.

2.4. Обеспечивает в помещении учреждения наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

2.5. Обеспечивает наличие плана эвакуации людей при пожаре.

2.6. Обеспечивает наличие в Инструкции о порядке действий персонала при получении сигнала о пожаре и действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, а также посетителей и учащихся.

2.7. По результатам проверки, которая проводится не реже 1 раза в год, составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при

наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций.

- 2.8. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель Дома творчества обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и оборудования объектов защиты.
- 2.9. Руководитель учреждения обеспечивает обработку горючих декораций огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.
3. Обеспечение пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей:
- а) осмотр помещения перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
 - б) дежурство ответственных лиц на сцене, рекреации, актовом зале.
4. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивает соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

Руководитель организации, ответственный за противопожарную безопасность обеспечивают наличие на дверях эвакуационных выходов исправное состояние приспособлений для самозакрывания.

4.1. При расстановке в помещениях выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

4.2. Обеспечивает исправное средств противопожарной защиты объекта и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

4.3. Руководитель учреждения организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

К выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.4. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара.

Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

4.5. Руководитель обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (дежурного) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.

Пожарный пост (дежурный) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и

- 4.6.обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно [разделу XIX](#) Правил противопожарного режима в Российской Федерации и [приложениям N 1 и 2](#), а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

- 4.7.Обеспечивает исправное содержание (в любое время года) проездов и подъездов к зданию.

5. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает своевременную очистку территории от мусора, опавших листьев и сухой травы.

- 5.1.При выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования обеспечивает соблюдение необходимых мер пожарной безопасности.

- 5.2.Обеспечивает доступ пожарных подразделений в закрытые помещения при возникновении пожара для целей локализации и тушения пожара.

- 5.3.Обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонаря на дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

- 5.4.Обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

- 5.5.Педагоги дополнительного образования организуют проведение с учащимися занятия (беседы) по пожарной безопасности.

6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования:

- 6.1.В учебных кабинетах следует размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или установленных стойках.

- 6.2.Запрещается увеличивать установленное число парт (столов), а также превышать нормативную вместимость в учебных кабинетах.

- 6.3. Педагоги дополнительного образования организуют проведение перед началом каждого учебного года с учащимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения.

- 6.4.При эксплуатации электрооборудования и электроприборов **запрещается:**

- оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, электротехнические приборы;

- использовать приемники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющих неисправность, которая может привести к пожару.

- эксплуатировать провода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

7. Порядок содержания территории, здания и помещения, в том числе эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделения пожарной охраны на объектах защиты (этаж, кровля).

7.1 Требования к содержанию территории, здания:

- Территория должна своевременно очищаться от мусора, сухой растительности, которые следует собирать в металлические ёмкости, а затем вывозить. Правообладатель обязан производить покос травы внутри границ земельного участка.
- Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключаящими или ограничивающими проезд пожарной техники.
- Средства пожарной автоматики должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.
- Дверь чердачного помещения закрывается на замок. На двери размещается информация о месте хранения ключей.
- В помещениях с массовым пребыванием людей обеспечивается наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

7.2. На объектах защиты запрещается:

- хранить и применять на чердаке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пиротехнические изделия, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- использовать чердак для хранения оборудования, мебели и других предметов;
- устанавливать глухие решетки на окнах;
- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);
- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов;
- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отопление замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);
- устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также

хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

7.3. Пути эвакуации:

- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями [части 4 статьи 4](#) Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Двери на путях эвакуации должны открываться наружу, по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;

- Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

Руководитель ДТ, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые учебные кабинеты для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

7.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

7.3.2. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние механизмов для samozакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем.

Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей.

7.3.4. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.

7.3.5. Знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы должны быть в исправном состоянии. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.

7.3.6. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

7.3.7. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

7.3.8. На путях эвакуации нельзя отделывать стены и потолки горючими материалами.

7.3.9. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленную требованиями пожарной безопасности.

7.4. Требования на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима осуществляются следующие мероприятия:

- введение запрета на проведение пожароопасных работ на участке;
- проведение соответствующей разъяснительной работы с персоналом и учащимися о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

8. Порядок осмотра и закрытия помещения по окончании работы:

8.1. Дежурные, педагоги, сторожа должны действовать в соответствии с данным Порядком:

8.2. Все комнаты, независимо от их назначения (учебные кабинеты, холл, туалеты, гардеробы, и т.д.), перед закрытием помещения тщательно осматриваются.

При осмотре следует обратить внимание на:

- запах гари, повышение температуры в помещении и другие признаки пожара;
- отключение электроприборов, компьютеров и других электроустановок;
- все кабинеты должны быть обесточены, кроме дежурного освещения;
- наличие на месте средств пожаротушения;
- рабочее состояние пожарной сигнализации (кнопки и др.);
- наличие открытых форточек.

8.3. После массовых мероприятий осмотреть холл, актовый зал, обратить внимание на запасные выходы (закрыты или нет).

8.4. Результаты осмотра заносятся в соответствующий журнал. Ключи от кабинетов находятся в определенном месте.

8.5. При обнаружении каких-либо нарушений или признаков возгорания следует немедленно принять меры по их устранению и сообщить администрации учреждения. Далее действовать по соответствующей инструкции.

9. Порядок проведения огневых или иных пожароопасных работ.

Запрещается при проведении пожароопасных работ:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами с газом;
- проводить работы на аппаратах и коммуникациях, находящихся под электрическим напряжением.

9.1. На проведение огневых работ (газо-и электросварочные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах руководителем учреждения или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.

Наряд-допуск должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) руководителя работ, месте и характере проводимой работы, требования безопасности при подготовке, проведении и окончании работ, состав исполнителей с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), профессии, сведения о проведенном инструктаже по пожарной безопасности каждому исполнителю, планируемое время начала и окончания работ.

В наряд-допуск вносятся сведения о готовности рабочего места к проведению работ (дата, подпись лица, ответственного за подготовку рабочего места), отметка ответственного лица о возможности проведения работ, сведения о ежедневном допуске к проведению работ, а также информация о завершении работы в полном объеме с указанием даты и времени.

Допускается оформление и регистрация наряда-допуска на проведение огневых работ в электронном виде в соответствии с требованиями [Федерального закона](#) «Об

электронной подписи».

На территории и в помещении учреждения применение открытого огня и курение строго запрещено.

9.2. Проведение пожароопасных работ при реализации уставной деятельности учреждения не предусмотрено. В случае необходимости их проведения организацию работ необходимо вести в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности во время проведения массовых мероприятий.

10.1. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек;

10.2. Руководитель учреждения, дежурные обеспечивает осмотр помещения перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части мер пожарной безопасности, а также дежурство ответственных лиц в зале;

10.3. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия;

10.4. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены;

10.5. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать эвакуационные пути и выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен, потолков, приборов систем отопления и кондиционирования;

При проведении массовых мероприятий **запрещается:**

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP 54, свечи, использовать открытый огонь, специальные огневые эффекты;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- полностью гасить свет в помещении во время представления;
- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в зале и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека.

11. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе вызове пожарной охраны, открытии дверей, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключение электрооборудования, пользование средствами пожаротушения, эвакуации материальных ценностей, осмотре и приведении в пожароопасное состояние помещения и учебных кабинетов.

11.1. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания должны соблюдаться требования нормативных документов по пожарной безопасности.

11.2. При обнаружении пожара или признаков горения (запах гари, задымление, повышение температуры воздуха, искрение эл.проводки и т.д.) **любой работник учреждения немедленно должен:**

- сообщить об этом в пожарную часть по телефону: «01», назвать наименование объекта защиты (МУДО «Дом творчества п.г.т. Шерловая Гора»), адрес учреждения, место

возникновения пожара, сообщить свою фамилию;

- уведомить администрацию учреждения;
- оповестить «голосом» сотрудников учреждения о возникновении пожара;
- отключить электроэнергию при помощи отключающих устройств;
- если в помещении находятся учащиеся, принять меры к их эвакуации, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;
- принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей;
- приступить к тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения (огнетушители, вода, сухой песок);
- по прибытию пожарных подразделений провести их кратчайшим путем к месту пожара;
- сообщить о наличии в помещении людей.

Далее выполнять все требования ответственного лица за ПБ по учреждению.

11.3. Любой работник учреждения, первым услышавший сообщение о пожаре, должен принять меры по эвакуации детей из помещения:

- привлечь к обеспечению эвакуации всех взрослых людей, находящихся в помещении;
- установить источник возгорания и распространения огня (далее согласно п.11.2. настоящей Инструкции);
- обеспечить открытие запасных и эвакуационных выходов, если темно - использовать электрофонарь;
- педагогам вывести детей в безопасную зону, используя эвакуационные выходы;
- провести сверку детей согласно списку (исключить наличие детей в горящем помещении);
- при обнаружении отсутствующего ребенка, сообщить об этом ответственному лицу пожарного подразделения;
- сообщить родителям информацию, откуда можно забрать ребенка.

Далее выполнять все требования ответственного лица за пожарную безопасность по учреждению.

11.4. При поступлении сигнала о пожаре, **секретарь директора** дублирует вызов пожарной охраны по телефону «01», нажимает кнопку пожарной сигнализации, оповещает руководителя учреждения, оповещает сотрудников по телефону. При отсутствии секретаря эти функции выполняет гардеробщица.

11.5. При поступлении сигнала о пожаре, **педагогический состав** эвакуирует детей на улицу. При эвакуации детей необходимо взять журнал, вывести детей из здания кратчайшим путем, при необходимости, в темное время суток использовать электрические фонари. Избегать паники. Провести сверку детей по списку в журнале. При отсутствии кого-либо сразу сообщить об этом ответственному лицу пожарного подразделения. Сообщить родителям информацию, откуда можно забрать ребенка. Детей дошкольного и младшего школьного возраста отпускать домой только вместе с родителями. Персонал, не задействованный в тушении пожара и эвакуации материальных ценностей, должен оказывать помощь при эвакуации детей.

11.6. Сигнал о возникновении пожара должен служить сигналом о прекращении всех работ в здании и начале эвакуации в безопасную зону.

Ответственные за эвакуацию: ответственный за пожарную безопасность и зам. директора по УВР.

11.7. **Заведующий хозяйством** отключает при необходимости электроэнергию, проверяет включение автоматических систем противопожарной защиты. При отсутствии заведующего хозяйством эти функции выполняет гардеробщица.

11.8. После эвакуации учащихся и материальных ценностей сотрудники учреждения, не участвующие в тушении пожара, должны быть выведены за пределы опасной зоны.

11.9.Общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны переходит ответственному за пожарную безопасность, оставшиеся в помещении осуществляют тушение или локализацию пожара первичными средствами пожаротушения. Сотрудники учреждения, принимающие участие в эвакуации учащихся, материальных ценностей и тушении пожара, обязаны соблюдать требования безопасности.

Ответственный за пожарную безопасность в учреждении организует встречу подразделений пожарной охраны, оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, сообщает сведения для обеспечения безопасности личного состава, сведения о конструктивных и технологических особенностях объекта.

11.10.При возникновении потребности в первой медицинской помощи пострадавшим, секретарь незамедлительно вызывает бригаду скорой медицинской помощи по телефону «03». До приезда медицинских работников сотрудники учреждения оказывают посильную помощь пострадавшим (см. п.13).

12. Содержание первичных средств пожаротушения:

12.1. В помещении МУДО «ДТ п.г.т. Шерловая Гора» первичные средства пожаротушения необходимо содержать в соответствии с их паспортными данными. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов. Первичные средства пожаротушения предназначены для ликвидации небольших загораний и предотвращения распространения пожара. К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, вода, песок, земля, плотная ткань. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.

12.2. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.

12.3.Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.

12.4.Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с положениями Правил противопожарного режима в Российской Федерации и [приложениями N 1 и 2](#) к данным Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:

для пожаров класса А - порошок АБСЕ;

для пожаров классов В, С, Е - порошок ВСЕ или АБСЕ;

для пожаров класса D - порошок D.

Выбор огнетушителя (передвижной или переносной) обусловлен размерами возможных очагов пожара.

Допускается использовать огнетушители более высокого ранга, чем предусмотрено [приложениями N 1 и 2](#) к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации.

12.5. В помещении учреждения и учебных кабинетах размещаются ручныеогнетушители с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с [приложением N 1](#) к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации и расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 406 данных Правил.

12.6.Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и

общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.

12.7. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

12.8. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

12.9. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.

12.10. Руководитель учреждения обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

12.11. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.

12.12. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

12.13. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, т.е. не по назначению, **запрещается**.

13. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре:

13.1. Помощи при ожогах:

Небольшой ожог – подставить пораженный участок кожи под струю холодной воды, смазать место спиртом, не накладывая повязки. Так обрабатывать несколько раз в день.

Сильный ожог и образование пузырей – наложить стерильную повязку, вызвать врача, дать пострадавшему обильное и частое питье.

Обширное ожоговое поражение – немедленно вызвать врача, скорую помощь, пораженный участок укутать проглаженным полотенцем, простыней, а сверху – одеялом. Пострадавшему дать 1-2 таблетки анальгина или амидопирина с большим количеством жидкости.

Ожог глаза – сделать холодные примочки из чая, немедленно доставить пострадавшего в больницу.

13.2. Отравление отравления угарным газом *продуктами сгорания*:

Симптомы отравления угарным газом:

- Ощущение слабости. Боль в области лба, висков, тяжесть в голове;
- Краснеет кожа, усиливается сердцебиение;
- Появляется головокружение, шум в ушах, рвота, сонливость, резкая мышечная боль;
- Потеря сознания, поверхностное дыхание, непроизвольное мочеиспускание;
- Появляются судороги.

13.4. Помощь:

- Вынести пострадавшего на свежий воздух, расстегнуть одежду, восстановить проходимость дыхательных путей;

- Уложить, растереть тело и грудь, укрыть и дать понюхать ватку с нашатырным спиртом. Если началась рвота, повернуть голову в сторону, чтобы не дать задохнуться;
- По необходимости провести искусственную вентиляцию легких до прибытия «Скорой помощи».