

«Согласовано»

Председатель первичной
профсоюзной организации
МУ ДО «ДТ п.г.т. Шерловая Гора»

Сарагашева Л.В.
от «03» 04 2023



Инструкция №2 о мерах пожарной безопасности

I. Общие требования

Настоящая инструкция разработана на основании требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г., устанавливает основные требования пожарной безопасности в здании и является обязательной для выполнения всеми работниками Учреждения.

Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

Работники должны бережно относиться к противопожарным средствам и оборудованию.

В помещениях Учреждения запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, а также изменять функциональное назначение указанных помещений, в том числе при сдаче их в аренду.

II. Содержание помещений и территории

В помещениях Учреждения запрещается:

- 1) хранить легко воспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и баллоны с газом;
- 2) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина, а также производить отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- 3) устанавливать глухие решетки на окнах.

Помещения Учреждения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), согласно нормам потребления. Огнетушители необходимо размещать в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время: пенные – 60 – 80 с, углекислотные – 25 – 45 с, порошковые – 10 – 15 с. Приводить их в действие следует непосредственно возле очага пожара.

Горючая упаковка должна удаляться из помещений Учреждения по мере ее накопления и по окончании рабочего дня.

Проезды и подъезды к зданию должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Территория должна своевременно очищаться от мусора, опавших листьев и сухой травы.

III. Пути эвакуации

Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

В здании на видных местах вывешиваются планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара. Пути эвакуации должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, согласно требований ГОСТ «Цвета сигнальные и знаки безопасности».

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- 1) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
- 2) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- 3) применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок путей эвакуации.

IV. Требования пожарной безопасности к электроустановкам

Электрические сети, электроустановки и электротехнические изделия должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения и пожарной сигнализации.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- 1) использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- 2) пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
- 3) пользоваться электронагревательными приборами (в том числе кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, электроплитками), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
- 4) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- 5) размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

На случай отключения электроэнергии, у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари с автономным питанием.

V. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

По окончании рабочего времени необходимо в помещениях обесточить электроустановки, за исключением систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

Провести осмотр помещений, оборудования на предмет отсутствия источников загорания. Закрывать окна, двери.

VI. Обязанности и действия работников при пожаре

Каждый работник Учреждения при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:

1. при отсутствии сигнала тревоги нажать ближайший из пожарных ручных извещателей (КНОПКА);
2. незамедлительно сообщить об этом по телефону **01** или с мобильного телефона **112** в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
3. принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Назначаются **ответственные лица за:**

1. сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану (директор)
2. организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств (директор);
3. проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) (завхоз);
4. отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания (завхоз);
5. прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара (директор);
6. удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара (заместитель директора по УВР);
7. осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны (директор)
8. обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара (ответственный по охране труда);
9. организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей (директор);
10. встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара (завхоз);
- 11) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава (завхоз);
- 12) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара (директор);
- 13) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития (директор).

Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности:

- 1) проведение и оформление противопожарных инструктажей (первичный, повторный, внеплановый, целевой инструктажи) с работниками Учреждения (ответственный по охране труда и т/б)
- 2) разработку и подготовку проектов локальных нормативных актов Учреждения в области пожарной безопасности для работников Дома творчества (инструкции) (директор, ответственный по охране труда и т/б);
- 3) периодические осмотры путей эвакуации, эвакуационных выходов в помещении (завхоз);

- 4) своевременное информирование директора Дома творчества о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности (завхоз);
- 5) осмотр и закрытие помещений после окончания рабочего дня (закрытие окон и дверей, обесточивание электрооборудования и т.п.) (сторожа Дома творчества)

Рассмотрено на МС 31.03.2023